

Prohlášení :

Společnost DORMA dveřní technika ČR spol. s r.o. tímto potvrzuje , že níže uvedené dveřní zavírače jsou dle EN 1154 klasifikovány jako dveřní zavírače vhodné na požární a kouřotěsné sestavy.

Typy zavíračů

TS 68 , TS 71 , TS 72 , TS 73V , TS 83
TS 90I , TS 91 , TS 92 , TS 93 , TS 97 , ITS 96

Zároveň společnost DORMA upozorňuje všechny spotřebitele , že tato klasifikace v žádném případě nezaručuje mechanickou vhodnost pro použití na daném typu požárních nebo kouřotěsných dveří . Společnost DORMA proto žádá všechny potenciální uživatele , aby v případě , že se nejedná o zavírače typu TS 73V , TS 83 nebo TS 93 , konzultovali vždy použitý typ zavírače s odborníky (autorizovaní prodejci DORMA – viz. www.dorma.cz nebo přímo s pracovníky firmy DORMA na tel. lince +420 267 132 178-9) .

Důležitá pravidla pro použití dveřních zavíračů :

- dle EN 1154 musí být dveřní zavírač instalovaný na požárních a kouřotěsných konstrukcích nastaven na minimální velikost EN 3
- u venkovních dveří doporučujeme používat z bezpečnostních důvodů zavírače vybavené tlumením otevírání
- u požárních nebo kouřotěsných dveří doporučujeme používat zavírače s vyšším rozsahem síly a jeho plynulou regulací
- pozor - při nestandardní montáži (např. opačná montáž na stranu proti závěsům) bývá omezen úhel otevření dveří